

# Information zum Trinkwasser Seftigen, 27.8.2018

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in

Seftigen

Herkunft des Wassers

<i>Anteil in %</i>	<i>Herkunft</i>
91.5	Quellen Blattenheid, Blumenstein
8.5	Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

<i>Messwerte</i>	<i>Anforderung TBDV</i>
<b><i>Quellen Blattenheid, Blumenstein</i></b>	
Wassertemperatur	5.5 °C
Gesamthärte	12.9 °f < 50
Härtegrad	weich
Calcium (Ca)	46.3 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	3.3 mg/l < 50
Chlorid	0.1 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	1.3 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	5.5 mg/l < 250
ph-Wert	8.1 6.8 bis 8.2
<b><i>Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)</i></b>	
Wassertemperatur	12.9 °C
Gesamthärte	25.2 °f < 50
Härtegrad	ziemlich hart
Calcium (Ca)	79.0 mg/l < 200
Magnesium (Mg)	13.5 mg/l < 50
Chlorid	10.4 mg/l < 250
Nitrat (NO <sub>3</sub> )	7.7 mg/l < 40
Sulfat (SO <sub>4</sub> )	32.0 mg/l < 250
ph-Wert	7.5 6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht  
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e  
3628 Uttigen  
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch  
www.blattenheid.ch  
Mob. 079 785 73 60