

Information zum Trinkwasser Seftigen, 5.3.2020

Die Wasserversorgung Blattenheid informiert

Trinkwasserqualität in

Seftigen

Herkunft des Wassers

<i>Anteil in %</i>	<i>Herkunft</i>
91.5	Quellen Blattenheid, Blumenstein
8.5	Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)

Hygienische Beurteilung

Die mikrobiologischen Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

<i>Messwerte</i>	<i>Anforderung TBDV</i>	
<i>Quellen Blattenheid, Blumenstein</i>		
Wassertemperatur	5.0 °C	
Gesamthärte	12.7 °f	< 50
Härtegrad	weich	
Calcium (Ca)	45.6 mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	3.2 mg/l	< 50
Chlorid	0.1 mg/l	< 250
Nitrat (NO ₃)	1.4 mg/l	< 40
Sulfat (SO ₄)	5.6 mg/l	< 250
ph-Wert	8.0	6.8 bis 8.2
<i>Grundwasser Amerikaegge, Uetendorf (WARET AG)</i>		
Wassertemperatur	12.4 °C	
Gesamthärte	26.8 °f	< 50
Härtegrad	ziemlich hart	
Calcium (Ca)	84.0 mg/l	< 200
Magnesium (Mg)	14.5 mg/l	< 50
Chlorid	10.6 mg/l	< 250
Nitrat (NO ₃)	8.4 mg/l	< 40
Sulfat (SO ₄)	32.0 mg/l	< 250
ph-Wert	7.5	6.8 bis 8.2

Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung. Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung.

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung durch UV - Licht
Grundwasser: keine Behandlung

Besonderes

Das Trinkwasser hat einen guten Geschmack, es schmeckt immer frisch.

Die Wasserversorgung Blattenheid arbeitet nach dem Wasserqualitätssicherungs-System des SVGW.

Weitere Auskünfte

Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid

Volker Dölitzsch, Betriebsleiter

Aarbord 32e
3628 Uttigen
Tel. 033 552 06 01

v.doelitzsch@blattenheid.ch
www.blattenheid.ch
Mob. 079 785 73 60